

舍得酒业股份有限公司

舍得酒业集中供热技改项目（燃气锅炉）

竣工环境保护验收意见

2023年2月8日，舍得酒业股份有限公司根据《舍得酒业集中供热技改项目（燃气锅炉）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

“舍得酒业集中供热技改项目（燃气锅炉）”（以下简称“本项目”）位于四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号，新建2间锅炉房，新增5台4t/h、5台2t/h的天然气蒸汽锅炉，总规模为30t/h（其中2台4t/h的作为备用锅炉），将41、42、43、44、46、47、48栋生产车间改为集中供热方式。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年5月27日由射洪市行政审批局以川投资备〔2105-510922-07-02-348155〕JXQB-0095号对本项目进行了备案。2021年6月由四川华评生态环境科技有限公司编制完成了本项目环境影响报告表；2021年7月23日遂宁市射洪生态环境局以射洪建函〔2021〕12号对本项目做出审查批复。

本项目于2021年7月开工，2022年12月竣工。2020年6月30日取得了排污许可证（编号：915100002063581985001P）。

（三）投资情况

本项目实际总投资820万元，环保投资34万元，占总投资的4.15%。

（四）验收范围

本项目新建的2间锅炉房及配套设施、污染治理设施等。

二、工程变动情况

4 台 4t/h 天然气蒸汽锅炉变更为 5 台 4t/h 天然气蒸汽锅炉；锅炉排污水由直接排放雨水管变更为进入厂区污水处理站处理后排放。无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

软水制备废水：主要含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 离子，直接进入厂区雨水管网。

锅炉定期排污水：主要含有盐类物质，经降温池冷却后进入污水处理站后直接排放至涪江。

生活污水：主要污染物为pH、COD、BOD₅、氨氮、动植物油类，进入污水处理站后直接排放至涪江。

（二）废气

本项目废气主要来源于燃气锅炉燃烧，主要污染物为 SO_2 、 NO_x 、颗粒物。采用低氮燃烧技术，废气经 4 根 15m 排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于锅炉房的水泵、燃烧器等设备产生的噪声，采取通过安装橡胶隔振垫、消声器、隔声减振等措施降噪。

（四）固废

废离子交换树脂：返回生产厂家处置。

生活垃圾：收集后由环保部门统一处置。

废机油：暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。（现交四川省中明环境治理有限公司处置）

（五）其他环境保护措施和设施

- 1、设置可燃气体报警系统、截断阀和气动球阀等安全性阀门、安全警示等。
- 2、配备二氧化碳、干粉灭火器等消防器材，定期检查和维护。
- 3、项目废水排污口已规范设置，已安装 COD_{Cr} 、氨氮等自动监测设施。
- 4、编制了《四川沱牌舍得集团（酒业股份）有限公司突发环境事件应急预案》并备案（备案号：510922-2020-017-L）。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，污水处理站出口中 pH 值、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、氨氮均满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表 2 直接排放标准要求。

2、废气

验收监测期间，燃气锅炉监测点位的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 排放标准值。

3、厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声昼夜监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

4、总量控制

本项目总量指标已纳入公司总量控制，已由申领的排污许可证核定。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，废气、废水、厂界噪声满足污染物排放标准。

六、验收结论

综上所述，舍得酒业集中供热技改项目（燃气锅炉）执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，本项目落实了环评及批复要求的各项环境保护措施（设施），无重大变动。验收监测期间，污染物实现了达标排放，项目产生的固体废物分类收集、存放，均得到妥善处置，总量控制满足环保要求，验收组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形进行了逐一对照核查，项目符合验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续管理要求

1、加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

2、加强管理，提高全体员工的环保意识，注意风险防范，防止发生污染和环境应急事故。

八、验收人员信息

见验收组名单（附后）



姚 谢 常 方 建 利



舍得酒业股份有限公司
舍得酒业集中供热技改项目（燃气锅炉）
竣工环境保护验收组名单

类别	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字
建设单位	李国峰	舍得酒业股份有限公司	总监	15983098829	李国峰
	李俊	舍得酒业股份有限公司	副总监	13982545808	李俊
	黄秋实	舍得酒业股份有限公司	经理	18015734429	黄秋实
	管强	舍得酒业股份有限公司	环保监察主管	15884505207	管强
专家	李屹	四川省生态环境监测中心	高级工程师	15388372078	李屹
	谢勇	市疾控中心	高级工程师	1598576680	谢勇
	刘连利	四川新蓝天环保科技有限公司	工程师	13618883388	刘连利
监测单位	刘阳	成都市环境监测站	工程师	13183816060	刘阳
	解思凡	成都市环境监测站	报告编制	18883597036	解思凡

